



# VEILIGHEIDSFICHE BRANDVEILIGHEID

## ALGEMENE PREVENTIE

- ★ Laat geen brandbaar materiaal rondslingeren in de lokalen en op het terrein: asbakken, papier, hout, gordijnen, doeken, affiches, zetels, kussens, versieringen, enz. Ruim brandbaar materiaal na een (knutsel)activiteit direct op.
- ★ Muurdecoratie kan, maar hang geen doeken of ander materiaal aan het plafond.



**TIP!** Druk maandelijks de testknop van de blustoestellen, brandhospels, brandmeldknoppen, branddeken, enz.



## EVACUEREN EN BLUSSEN

- ★ Zorg dat alle aanwezige **brandbestrijdingsmiddelen** duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn: blustoestellen, brandhospels, brandmeldknoppen, branddeken, enz.
- ★ Zorg voor een **evacuatieplan** in elke ruimte. Overloop de brandveiligheidsinstructies en evacuatieprocedure met de hele leidingsploeg.
- ★ Zorg dat gangen, trappen, uitgangen en vluchtroutes altijd **toegankelijk** zijn. Verwijder materiaal dat in de weg kan staan. Vluchtroutes zijn vrij van plafonddecoratie.
- ★ Hang op een centrale plek instructies over **wat te doen bij brand**.



## ELEKTRICITEIT

- ★ Check of de **elektriciteitskast** in orde is (verliesstroomschakelaar aanwezig, zekeringen, enz.) en laat dat bij voorkeur door een **expert** doen. Om de **vijf jaar** moet de elektriciteitskast gecontroleerd worden door een erkend keuringsorganisme.
- ★ Zorg dat de **hoofdschakelaar** van de elektriciteit en de elektrische kast(en) duidelijk herkenbaar en vlot bereikbaar zijn.
- ★ Sluit per stopcontact maximaal één **verdeelstekker** aan en gebruik geen losse verdeelstekkers.
- ★ Rol **verlengkabels** altijd volledig af. Anders loop je de kans dat de kabel te warm wordt en gaat smelten.
- ★ Spreid zware elektriciteitsverbruikers (koelkasten, fornuis, enz.) over **verschillende stroomkringen** om één stroomkring niet te overbelasten.
- ★ Laat **elektriciteitsdefecten** zoals loshangende stopcontacten herstellen.



## WETGEVING

Afhankelijk van het statuut van het lokaal is het de **gemeenteraad** (gewone jeugdlokalen) of het **Vlaams Parlement** (jeugdverblijfscentra) die de regels voor brandveiligheid vastlegt. De **burgemeester** (en dus de plaatselijke brandweer) is belast met de controle op dat reglement.

Elke gemeente kan dus een eigen reglement opmaken, **maar de volgende punten komen bijna altijd voor:**

- ★ Er moeten **pictogrammen** aanwezig zijn.
- ★ Er is **noodverlichting** aanwezig.
- ★ Er is minstens één **brandblusser** per 150m<sup>2</sup> aanwezig. Plaats eventueel een extra toestel op plekken met een verhoogd risico, bv. de stookplaats.
- ★ Op elke verdieping is er minstens één **rookmelder** aanwezig op de evacuatieweg tussen de slaapkamers en buitendeur. In lokalen waar overnacht wordt, moet er een rookmelder aanwezig zijn in elke ruimte waarin geslapen wordt.
- ★ Er gebeurt een **jaarlijkse controle** op de brandblussers, de verwarmingsketel en het rookkanaal.
- ★ De gebouwen zijn gemakkelijk **bereikbaar** voor brandweerwagens.
- ★ Er zijn voldoende **vluchtwegen** en die zijn ook **aangeduid**.

## BRANDBARE MATERIALEN

- ★ Als er toch nog **brandbare materialen** aanwezig zijn in het lokaal (bv. zetels), zorg dan dat ze minstens **een meter** van eender welkewarmtebron verwijderd zijn (verwarming, rookkanalen, lampen, enz.).
- ★ **Label** producten met (brand)gevaarlijke eigenschappen en bewaar ze in een **afgesloten kast** die enkel voor leiding toegankelijk is.



## GAS(FLESSEN)

- ★ Laat geen **gasflessen** staan in de lokalen, in de buurt van een keldergat of een rioolput. Die stockeer je buiten en rechtopstaand.
- ★ **Bescherm** gasflessen tegen omvallen en laat ze **regelmatig controleren**. Vraag na bij de handelaar die je gasflessen opvult door wie je dat het beste laat doen.
- ★ Zorg dat de **hoofdgasafsluiter** en belangrijke onderdelen van de gasinstallatie duidelijk herkenbaar en vlot bereikbaar zijn.
- ★ Iedereen weet de **gaskraan** of de **stookoliekraan** staan en hoe ze die moeten afsluiten.
- ★ Om de **2 jaar** moet de gasinstallatie **gekeurd** worden.



## VERZEKERINGEN

- ★ Als eigenaar ben je verplicht een **brandverzekering** af te sluiten voor je lokalen.
- ★ Als jouw Chirogroep huurder of gebruiker is van een lokaal, dan controleer je best of de eigenaar in zijn of haar verzekering '**afstand van verhaal**' heeft laten opnemen. Is dat het geval, dan is jullie brandverzekering in orde. Staat dat niet in de polis vermeld, dan moet je als gebruiker nog een extra brandverzekering afsluiten. De verzekering van de eigenaar kan in dat geval de kosten aanrekenen aan de Chirogroep als zij de oorzaak van de brand zijn.
- ★ Je kan ook een brandverzekering nemen voor je **inboedel**. Zo wordt schade aan kampeermateriaal, tafels en speelmateriaal vergoed bij een brand. Mogelijks geldt de verzekering voor de inboedel ook op kamp. Kijk dat zeker na in je polis.



MEER TIPS VOOR EEN  
BRANDVEILIG LOKAAL?  
SCAN DE QR-CODE!